No. Fail: **JBPM/IP/RNP:700-7/2/24-53(28)**
(PEMBAHARUAN: KEENAM BELAS)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

CERTIFIED TO
ISO 9001 : 2015
CERT. NO: QMS 02121

CERTIFIED TO
ISO 9001 : 2015
CERT. NO: QMS 02121

ALAT PEMADAM API (CO_2)

"EVERSAFE"
SIZE: 2.0KG, MODEL: ECO-5 / CR-ECO-5, RATING: 21B
SIZE: 5.0KG, MODEL: ECO-11HH / CR-ECO-11HH, RATING: 55B

Berdasarkan Piawaian
Complying with

MS1539: PART 1: 2002

Syarikat Berdaftar
Registered company

EVERSAFE EXTINGUISHER SDN BHD (053162-V)
Lot 878, Jalan Subang 9,
Taman Perindustrian Subang,
47500 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan.

Tempoh sah perakuan: **30/09/2021 hingga 29/09/2022**

(PKPjB KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)
Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Tarikh: 22 September 2021

** **Peringatan:**
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

No. Fail: **JBPM/IP/RNP: 700-7/2/24-53(28)**
No.Siri: **AK/APACO2/349/2005 (P16)**

LAMPIRAN A1

Jenis Alat Kelengkapan	:	**ALAT PEMADAM API (CO2)**
Model & Spesifikasi	:	**"EVERSAFE"** **SIZE: 2.0KG, MODEL: ECO-5 / CR-ECO-5, RATING: 21B** **SIZE: 5.0KG, MODEL: ECO-11HH / CR-ECO-11HH, RATING: 55B**
Nama & Alamat Pengeluar	:	**EVERSAFE EXTINGUISHER SDN BHD**
No. Laporan Ujian/Tarikh	:	**SIRIM 2004FE0383 (31/12/2004), 2004ED001 (05/04/2004), 2006FE0016, 2011FE0242 (26/09/2011), 2010FE0408 (03/11/2010), 2015FE0379 (04/09/2015) & 2018FE0200 (06/04/2018)**
Skim Persijilan Barangan	:	**SIRIM QAS INT NO. PE000501, NO. SIRI: 066822 (SAH SEHINGGA 29/09/2022)**
Had Kegunaan	:	**PERLU MEMATUHI UBBL1984, SPESIFIKASI UJIAN, PIAWAIAN MS1539: PART 1: 2002 DAN SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.**

Tempoh sah perakuan: **30/09/2021 hingga 29/09/2022**