

No. Fail: JBPM/IP/RNP:700-7/2/22-344 (12)

(PEMBAHARUAN : KETIGA)



SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

**FIRE SUPPRESSION SYSTEM
CLEAN AGENT NAF S 1230 (FK-5-1-12)**



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO QMS 02101



CERTIFIED TO ISO 37001:2016
CERT. NO ABMS 00216

Berdasarkan Piawaian
Complying with

UL 2166

Syarikat Berdaftar
Registered company

EVERSAFE EXTINGUISHER SDN BHD (053162-V)
Lot 878, Jalan Subang 9,
Taman Perindustrian Subang,
47500 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan.

Tempoh sah perakuan: **17/02/2024** hingga **16/02/2026**

(KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Tarikh: 12 Julai 2024

**** Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

Jenama : **NAF S 1230 ENGINEERED TOTAL FLOODING EXTINGUISHING SYSTEM (FIRE SUPPRESSION SYSTEM)**

Model & Spesifikasi : **NAF S 1230 CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHING SYSTEM**

Nama & Alamat Pengeluar : **SAFETY HI-TECH SRL, ITALY**

No. Laporan ujian/Tarikh : **UL EX6264 PROJECT NO.4788755010 & UL PRODUCT IQ GAQF.EX6264 (LAST UPDATED:06/03/2019)**

Skim Persijilan Barangan : **---**

Had Kegunaan : **DIBENARKAN UNTUK KAWASAN 'NORMALLY OCCUPIED AREA' DENGAN MEMATUHI UBBL 1984, PIAWAIAN UL 2166 & NFPA 2001 DAN DISAHKAN OLEH KONSULTAN BERTAULIAH. MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2, A3.**

PERLU MENGADAKAN LIVE TEST / FUNCTIONAL DEMONSTRATION SEBELUM PEMBAHARUAN AKAN DATANG.



Tempoh sah perakuan: **17/02/2024 hingga 16/02/2026**