

No. Fail: JBPM/IP/RNP:700-7/2/22-209 Jld.2 (26)

(PEMBAHARUAN : KELAPAN)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

**FIRE SUPPRESSION SYSTEM
(NAF S 125)**

Berdasarkan Piawaian
Complying with

UL 2166 & NFPA 2011:2008

Syarikat Berdaftar
Registered company

EVERSAFE EXTINGUISHER SDN BHD (053162-V)
Lot 878, Jalan Subang 9,
Taman Perindustrian Subang,
47500 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan.

Tempoh sah perakuan: **16/03/2024** hingga **15/03/2026**

(KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Tarikh: 13 Julai 2024

**** Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO QMS 02101



CERTIFIED TO ISO 37001:2016
CERT. NO ABMS 00216

Jenama	:	FIRE SUPPRESSION SYSTEM
Model & Spesifikasi	:	'EVERSAFE' 'NAF S 125' FIRE EXTINGUISHING SYSTEM
Nama & Alamat Pengeluar	:	SAFETY HI-TECH SRL, ITALY
No. Laporan ujian/Tarikh	:	UL EX6264 (13/01/2010), EX15573 (05/01/2015) & GAQF.EX15573 (20/12/2016)
Skim Persijilan Barangan	:	UL Product IQ GAQF.EX15573 (Last updated 09/06/2021), GAQF.EX6264 (Last updated 06/03/2019)
Had Kegunaan	:	DIBENARKAN UNTUK KAWASAN 'NORMALLY OCCUPIED AREA' DENGAN MEMATUHI UBBL 1984, PIAWAIAN UL 2166 & NFPA 2001:2008, SPESIFIKASI UJIAN DAN DISAHKAN OLEH KONSULTAN BERTAULIAH. MEMATUHI SYARAT-SYARAT SEPERTI DI LAMPIRAN A2, A3 & A4.



Tempoh sah perakuan: **16/03/2024 hingga 15/03/2026**