

No. Fail: JBPM/IP/RNP:700-7/2/22-211 ( 18 )

(PEMBAHARUAN : KETUJUH)



# SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia  
dengan ini memperakukan  
Fire and Rescue Department of Malaysia  
hereby certify

**FIRE SUPPRESSION SYSTEM  
'AMEREX' WET CHEMICAL FOR KITCHEN HOOD**



CERTIFIED TO ISO 9001:2015  
CERT. NO QMS 02101



CERTIFIED TO ISO 37001:2016  
CERT. NO ABMS 00216

Berdasarkan Piawaian  
Complying with

**UL 300 & UL 1254**

**Syarikat Berdaftar**  
Registered company

**EVERSAFE EXTINGUISHER SDN BHD (053162-V)**  
**Lot 878, Jalan Subang 9,**  
**Taman Perindustrian Subang,**  
**47500 Subang Jaya,**  
**Selangor Darul Ehsan.**

Tempoh sah perakuan: **08/05/2024** hingga **07/05/2026**

  
(KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah  
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan  
b.p. Ketua Pengarah  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Tarikh: 12 Julai 2024

**\*\* Peringatan:**

**Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1**



No. Fail: **JBPM/IP/RNP:700-7/2/22-211 (18)**

**LAMPIRAN A1**

No.Siri: **AK/FSS/1132/2016 (P7)**

---

Jenama : **'AMEREX'**

Model & Spesifikasi : **WET CHEMICAL FOR KITCHEN HOOD  
(LOCAL APPLICATION - KP & ZD SERIES)**

Nama & Alamat Pengeluar : **AMEREX CORP (USA)**

No. Laporan ujian/Tarikh : **UL EX4658 PROJECT 4786510130 (29/08/2014) &  
GOAS.EX4658 (UPDATED 25/03/2024)**

Skim Persijilan Barangan : **---**

Had Kegunaan : **DIBENARKAN HANYA UNTUK PEMASANGAN 'LOCAL  
APPLICATION' (KITCHEN HOOD) DAN MEMATUHI  
SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2, A2 & A4.**

Fuctional Demonstration : **BELUM DIJALANKAN**

---



Tempoh sah perakuan: **08/05/2024 hingga 07/05/2026**